

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России

(наименование территориального органа МЧС России)

по Республике Башкортостан

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. 8 Марта, д. 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Мелеузовский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы,

РБ г. Мелеуз, ул. Правды д. 15

тел. 8(34764)31261,5-47-18 e-mail: ogpn-meleuz@mail.ru

Предписание № 4 /1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара



МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Д. КОРНЕЕВКА ИМ. Б. РАФИКОВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;
ДИРЕКТОРУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Д. КОРНЕЕВКА ИМ. Б.
РАФИКОВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН КОФОНОВУ ВИКТОРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения начальника Мелеузовского межрайонного ОНДиПР УНДиПР Главного
управления МЧС России по Республике Башкортостан подполковника внутренней службы Гайсина
Раиля Раяновича, № 4 от 11 января 2022 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-
ФЗ "О пожарной безопасности"

(наименование органа ГПН, реквизиты распоряжения/приказа о проведении проверки)

с «17» января 2022 г., 09 час.00 мин. по «17» января 2022 г., 11 час. 00 мин.

с «19» января 2022 г., 10 час.30 мин. по «19» января 2022 г., 12 час. 30 мин.

с «27» января 2022 г., 15 час.00мин. по «27» января 2022 г., 17 час. 00 мин.

с «28» января 2022 г., 11 час.00мин. по «28» января 2022 г., 12 час. 00 мин.

государственным инспектором Мелеузовского, Кугарчинского и Зианчуринского районов РБ по
пожарному надзору Арбузовой Еленой Сергеевной проведена проверка в отношении объекта
защиты - здания объектов образования - Муниципальное образовательное бюджетное учреждение
Средняя общеобразовательная школа д. Корнеевка им. Б. Рафикова Муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан; расположенного по адресу (ам):

-453883 Республика Башкортостан, Мелеузовский район, д. Корнеевка, ул. Ямилева, 2;

-453883 Республика Башкортостан, Мелеузовский район, д. Даниловка, ул. Школьная, 7;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их)
проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с ДИРЕКТОРОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Д. КОРНЕЕВКА
ИМ. Б. РАФИКОВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН КОФОНОВЫМ ВИКТОРОМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ;

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
453883 Республика Башкортостан, Мелеузовский район, д. Корнеевка, ул. Ямилева, 2;				
1.	Руководитель организации не обеспечил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 43 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	15.01.2023	
2.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (склад в пищеблоке) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	ст.4, 88 п.1,2,3 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	15.01.2023	
3.	покрытий полов в помещении библиотеке выполнено материалом с неизвестным показателем по пожарной и взрывопожарной опасности (Линолеум) подтверждающие документы не представлены	ч. 6 Статья 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	15.01.2023	
4.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, (архив) а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о	п. 12 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также	15.01.2023	

	<p>требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.</p>	<p>определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.</p>		
5.	<p>Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (склад продуктов складского назначения Ф5.2) от Ф. 4.1 не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (противопожарная дверь)</p>	<p>ст.4, 88 п.1,2,3 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.2 СП 4.13130.2013 СВОД ПРАВИЛ Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ</p>	15.01.2023	
6.	<p>Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, (склад продуктов в пищеблоке) а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.</p>	<p>п. 12 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.</p>	15.01.2023	
начальная школа				
7.	<p>Двери эвакуационных выходов со второго этажа (правое и левое) крыло не руководителем не обеспечена возможность их свободного открывания изнутри</p>	<p>п. 28 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479</p>	15.01.2023	

	без ключа (закрываются ключ)			
8.	покрытый полов в помещении библиотеке выполнено материалом с неизвестным показателем по пожарной и взрывопожарной опасности (Линолеум) подтверждающие документы не представлены	ч. 6 Статья 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	15.01.2023	
453883 Республика Башкортостан, Мелеузовский район, д. Даниловка, ул. Школьная, 7;				
9.	Руководитель организации не обеспечил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 43 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	15.01.2023	
10.	На объекте защиты не обеспечено в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф4.1, - дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	пп. 7 п. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	15.01.2023	
Общее нарушения				
11.	АПС и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании дошкольного образовательного учреждения не работоспособно (согласно акту работоспособности от 27.07.2021).	ст. 4, ст.6 ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	15.01.2023	
12.	На объекте защиты отсутствует	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от	15.01.2023	

<p>техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (на системы АПС, СОУЭ, системы дублирования сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны)</p>	<p>22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479</p>	
---	---	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Мелеузовского, Кугарчинского
и Зианчуринского районов РБ по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы
Арбузова Елена Сергеевна

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 28 » января 20 22 г.



(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил(а):
Директор МОБУ СОШ д. Корнеевка им. Б. Рафикова
муниципального района Мелеузовский район РБ
Кофонов Виктор Васильевич

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

«28» января 2022 г.

(подпись)