



МЧС РОССИИ
 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
 ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
 Мелеузовский межрайонный отдел надзорной
 деятельности и профилактической работы
 УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
 ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
 ул. Правды 15, г. Мелеуз, 453850
 Телефон, факс (347) 643-12-61
 E-mail: ogpn-meleuz@mail.ru
 Единый телефон доверия (347) 233-99-99

МОБУ СОШ д. Корнеевка им. Б. Рафикова
мр Мелеузовский район РБ
Кофонову Виктору Васильевичу

03.02.2022 г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«03» февраля 2022 г.

г. Мелеуз
 (город, село, район)

Я государственный инспектор Мелеузовского, Кугарчинского и Зианчуринского районов РБ по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Султанов Руслан Ришатович
 (указывается должность государственного инспектора, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 5 по делу об административном правонарушении от «03» февраля 2022 г. и материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности в отношении Директора МОБУ СОШ д. Корнеевка им. Б. Рафикова мр Мелеузовский район РБ Кофонов Виктора Васильевича

УСТАНОВИЛ:

«28» января 2022 г. в 12 часов 00 минут согласно акта проверки № 4 от 28.01.2022 г., на основании решения № 4 от 11.01.2022 г. начальника Мелеузовского межрайонного ОНДиПР УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан подполковника внутренней службы Гайсина Р.Р., по адресу(ам): 453883 Республика Башкортостан, Мелеузовский район, д. Корнеевка, ул. Ямилева, 2; 453883 Республика Башкортостан, Мелеузовский район, д. Даниловка, ул. Школьная, 7, проведена плановая проверка зданий - объектов образования - Муниципального образовательного бюджетное учреждение Средняя общеобразовательная школа им. Б. Рафикова муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, при котором должностное лицо директор МОБУ СОШ д. Корнеевка им. Б. Рафикова муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан Кофонов Виктор Васильевич нарушил обязательные требования пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
453883 Республика Башкортостан, Мелеузовский район, д. Корнеевка, ул. Ямилева, 2;		
1.	Руководитель организации не обеспечил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 43 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
2.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (склад в пищеблоке) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной	ст.4, 88 п.1,2,3 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	опасности или противопожарными преградами.	
3.	покрытый пол в помещении библиотеке выполнено материалом с неизвестным показателем по пожарной и взрывопожарной опасности (Линолеум) подтверждающие документы не представлены	ч. 6 Статья 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
4.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, (архив) а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	п. 12 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.
5.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (склад продуктов складского назначения Ф5.2) от Ф. 4.1 не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (противопожарная дверь)	ст.4, 88 п.1,2,3 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.2 СП 4.13130.2013 СВОД ПРАВИЛ Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ
6	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, (склад продуктов в пищеблоке) а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	п. 12 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.
начальная школа		
7.	Двери эвакуационных выходов со второго этажа (правое и левое) крыло не руководителем не обеспечена возможность их свободного открывания изнутри без ключа (закрываются ключ)	п. 28 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479
8.	покрытый пол в помещении библиотеке выполнено материалом с неизвестным показателем по пожарной и взрывопожарной опасности (Линолеум) подтверждающие документы не представлены	ч. 6 Статья 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
453883 Республика Башкортостан, Мелеузовский район, д. Даниловка, ул. Школьная, 7;		
9.	Руководитель организации не обеспечил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 43 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
10.	На объекте защиты не обеспечено в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф4.1, - дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	пп. 7 п. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.
Общие нарушения		
11.	АПС и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании дошкольного образовательного учреждения не работоспособно (согласно акту работоспособности от 27.07.2021).	ст. 4, ст.6 ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479
12.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (на системы АПС, СОУЭ, системы дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны)	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479

В соответствии с ч. 1 статьи 38 Закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в частности, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

По результатам рассмотрения административного дела установлены причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению, выразившиеся в виде действий или бездействию по несоблюдению требований пожарной безопасности.

На основании выше изложенного,

О Б Я З Ы В А Ю:

Принять меры по устранению выявленных нарушений. На основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ рассмотреть данное представление и в течение 1 (одного) месяца со дня его получения сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление (до 05.03.2022 г.)

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление. На основании ст. 19.6 КоАП РФ непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



(подпись лица, вынесшего представление)

Р.Р. Султанов
(Ф.И.О. должностного лица)

Представление получил(а)

Директор МОБУ СОШ д. Корнеевка им. Б. Рафикова мр Мелеузовский район РБ

Кофонов Виктор Васильевич

(должность, Ф.И.О., подпись)

«03» февраля 2022 г.